

---

Anemostaty firmy TROX typ VDW-Q-2-H-M 600x48.

Wywiew powietrza z zaplecza kuchennego (układ WD3) odbywa się poprzez anemostaty wywiewne zamontowane w suficie podwieszonym typ VDW-Q-A-H-M/300x8 firmy TROX.

Nawiew powietrza do pomieszczenia szatni odbywa się poprzez kratki szczelinowe osadzone na kanałach wentylacyjnych pionowych, zlokalizowanych w przestrzeniach międzyokiennych.

Kratki nawiewne firmy TROX typ SL-AG 1025x75.

Wywiew powietrza z pomieszczenia szatni odbywa się z przestrzeni nad sufitem podwieszonym poprzez wywiewniki sufitowe zlokalizowane w suficie podwieszonym firmy ABB BOVENT typ PSWP 400 z izolacją akustyczną.